



Cuernavaca, Mor; a 11 de marzo del 2016

COMUNICADO 002

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC), informa que debido a la detección de fallas en el equipo " 5" del pozo "Chapultepec 1", fue necesario suspender temporalmente el servicio en las colonias: Flores Magón, Hernández Navarro y Mártires del Río Blanco para dar atención inmediata al desperfecto

El área operativa ya trabaja en la extracción y diagnóstico para devolver la operatividad en el menor tiempo posible esta bomba con una capacidad de 60 caballos de fuerza.

Es importante resaltar que el personal de mantenimiento trabajará a marchas forzadas este fin de semana, en la reparación del equipo que ahora es prioridad para el organismo descentralizado; mientras que el área operativa buscará enviar el servicio de una fuente de abastecimiento cercana para atender las necesidades del servicio de los habitantes de esta.

Coordinación y Gestión Social